



DCA - SETTORE GARE - UGL  
Rep. Determine  
9.1 - Chiarimenti

G04779 - SGa 24\_711 - GARA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PROCEDURA APERTA EX ART.71 DEL D.LGS.36/23 PER L'AFFIDAMENTO DELLE OPERE DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO DEL CENTRO MULTIFUNZIONALE DIDATTICO CONVEGNISTICO "PALAZZO FELTRINELLI - EDIFICIO N. 45010", SITO IN GARGNANO DEL GARDA (BS), VIA XXIV MAGGIO N. 18. - FASE 2  
CIG B18CA9F761  
CUI L80012650158202000007  
CUP G16B19011200005

RISPOSTA A RICHIESTA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI - N. 2

- D1. La presente per chiedere informazioni circa il criterio B, per rispondere al meglio a questo requisito si chiede se presente una relazione dettagliata dei singoli elementi dei quali si chiede miglioria.
- D2. Inoltre in riferimento al criterio C.1, non ci risulta chiaro se la richiesta di questo criterio sia volta a sostituire l'attuale estrazione meccanica con un recuperatore per ricambio aria.
- R1. In risposta al quesito per maggiore chiarezza, si forniscono due file in formato pdf (allegati al presente chiarimento), contenenti le fotografie delle tapparelle e delle porte esistenti.  
Si precisa che, comunque, la *tav. ARCH\_SP\_P012* contiene tutti gli elementi utili per la comprensione delle nuove porte, che sono state definite sulla base di quelle esistenti.  
Altresì, dalle planimetrie di progetto si possono dedurre gli elementi che non verranno modificati e che potrebbero quindi essere oggetto di revisione/sistemazione.  
Resta valida la possibilità di effettuare un sopralluogo per una miglior comprensione dello stato dei luoghi.
- R2. Si precisa che, per i servizi igienici ciechi oggetto d'intervento, il progetto prevede un ricambio forzato dell'aria con estrazione verso l'esterno.  
L'operatore economico presenterà la propria proposta migliorativa e, ove ritenuto opportuno - a sua libera discrezione - potrà prevedere la modifica/sostituzione dell'impianto progettato, con un impianto dotato di recuperatore di calore entalpico, così da non disperdere l'aria calda.

Milano, 30/05/2024

DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI  
(Per) LA RESPONSABILE DELEGATA  
Dott.ssa Fabrizia Morasso

DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI  
LA RESPONSABILE DELL'UFFICIO GARE LAVORI  
Dott.ssa Laura Nieco